

UWAGI:

1. wymiary podano w centymetrach
2. oznakowanie boisk wykonać zgodnie z przepisami odpowiednich związków

POWOŁANIA:

1. rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami; przekrojów, zalceniami p.poż, detalami.
2. rysunek należy rozpatrywać łącznie z zapisami opisu technicznego.
3. rysunek należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi.
4. wszystkie zaproponowane przez wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i technologie, powinny spełniać wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno–prawne, a także przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację inspektora nadzoru i inwestora
5. w przypadku zaistnienia konieczności zmian projektu, dotyczących proponowanych przez wykonawcę i odpowiednio uzgodnionych rozwiązań zamiennych, koszty opracowania pełnej koniecznej dokumentacji zamiennej ponosi wykonawca.
6. wszystkie urządzenia, materiały, elementy i technologie, powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty
7. projekt należy zrealizować, zgodnie ze sztuką budowlaną, w przypadku rozbieżności w wymiarowych i technologicznych skonsultować się z projektem.
8. wszystkie zmiany konsultować z projektantem.
9. wymiary podano w cm, rzędne poziomów podane w m, spadki w %
10. przed przystąpieniem do robót sprawdzić wymiary w naturze

PRZEKRÓJ PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIĘ POLIURETANOWĄ NA BIEŻNI NIEPRZEPUSZCZALNĄ DLA WODY:

- nawierzchnia poliuretanowa gr.min.13mm
- asfaltobeton dwuwarstwowo
  asfaltobeton zamknięty gr.3cm
  asfaltobeton częściowo zamknięty gr.4cm
  (mieszanka D35/50)
- warstwa klinująca, kruszywo łamane 0–31,5mm gr.10cm
- kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mechanicznie 31,5–63mm gr.15cm
- piasek zagęszczony do Id>0,5 gr.min.10cm
- grunt rodzimy

PRZEKRÓJ PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIĘ POLIURETANOWĄ NA BOISKACH WIELOFUNKCYJNYCH NIEPRZEPUSZCZALNĄ DLA WODY:

- nawierzchnia powlekana typu natrysk gr. 13mm
- warstwa stabilizująca – podkładowa tzw. ET
- warstwa wyrównawcza – kliniec kamienny fr. 1–4mm gr. 4cm
- kruszywo łamane (kruszone) fr. 0–31,5mm gr. 10cm
- kruszywo łamane (kruszone) fr. 0–61,5mm gr.15cm
- warstwa odsączająca – piasek gr. 15cm
- zagęszczony grunt rodzimy

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- powierzchnia boisk wielofunkcyjnych – 1767,0m2
- powierzchnia bieżni okólnej, prostej i skoku w dal – 853,0m2

Inwestor:	Gmina Dołhobyczów ul. Spółdzielcza 2a 22-540 Dołhobyczów	Nr rys.: 2
Jednostka projektowa:	ECO PROJEKT WALDEMAR PASZKIEWICZ	20-552 LUBLIN, UL. RYCERSKA 5/60 wpaszkiewicz@ecoprojekt.net.pl NIP 712-005-96-72, REGON 430375989
Nazwa inwestycji:	Budowa zespołu boisk, bieżni i skoczni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dołhobyczowie na działce nr ew. 566/2 w obrębie 235 Dołhobyczów	
Adres inwestycji:	Szkolna 4a, 22–540 Dołhobyczów, jedn. ewid. 060402_2 Dołhobyczów, obr. ewid. 060402_2.0235 Dołhobyczów, ark. ewid. 1, dz. nr 566/2	
Przedmiot:	Rzut inwestycji	Skala: 1:200
Kategoria obiektu budowlanego:	V	Data: KWIECIEŃ 2020 Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Projektowała:	mgr inż. arch. Marta Pacek, upr. bud. nr 210/LBOKK/2017 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	
Sprawdziła:	mgr inż. arch. Kamila Buczyńska, upr. bud. nr 252/LBOKK/2019 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	